

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Сахалинской области

(наименование территориального органа МЧС России)

693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 129 т.72-36-63 ф.72-63-85 E-mail: mchs@emercom.dsc.ru Единый «телефон до-
верия» (4242) 72-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ТО НД Долинского района

(наименование органа государственного надзора)

Сахалинская область, г. Долинск, ул. Хабаровская, 18, тел. 8 (42442)27701, E-mail:
dolinsk_gpn@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 25/1/18

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа» с. Углезагодск Долинского района Сахалинской области (МОУ СОШ С. УГЛЕЗАВОДСК
ДОЛИНСКОГО РАЙОНА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ)*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения ВрИО главного государственного инспектора Долинского района по
пожарному надзору *Шешолина Д.А.* ТОНД Долинского района № 25
(наименование органа ГПН)

от « 6 » июля 2016 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч 00 мин.

« 11 » июля 2016 г. по ч мин. « 12 » июля 2016 г.

проведена проверка

государственным инспектором Долинского района по пожарному надзору

Шешолиным Дмитрием Александровичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа» с. Углезагодск Долинского района Сахалинской области (МОУ СОШ С. УГЛЕЗАВОДСК ДО-
ЛИНСКОГО РАЙОНА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ) , с. Углезагодск, ул. Почтовая 2*

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

директором Ким Су Ги ✓

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выяв-
ленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретно места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	п. 5.6.4 Предусматриваемые в составе объектов Ф4.1, Ф4.2, Ф4.3 пищеблока выделяются противопожарными перекрытиями и стенами не ниже 2-го типа. (Пищеблок в здании школы не выделен противопожарной стеной 2-го типа). Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч. 3. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.(МОУ СОШ С.УГЛЕЗАВОДСК ДОЛИНСКОГО РАЙОНА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ)	СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям	20.03.17	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в марте 2017 г.

(квартал, месяц).

*Государственный инспектор Доминского района
по пожарному надзору*

Начальник Шешолин Дмитрий Александрович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«12» июля 2016г.

Предписание для исполнения получил:

Ким

(подпись)

директор Ким Су Ги

(должность, фамилия, инициалы)

«12» июля 2016г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.